



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatarsk@mail.ru

ИНН:КПГ 5406305556\545302001; ОКПО 05179506, ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 7170030603418 06.03.2019

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Скважина Администрации 2- Петропавловского сельсовета
7. Адрес объекта: 632253, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с, Барбашова ул, д. 42
8. Место (адрес) отбора: кран скважины; 632253, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 1730 от 05.03.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.



Главный врач, эксперт:

О. С. Катунина.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1730 от 5 марта 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Петропавловского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области
1.2	Адрес	632253, НСО, Венгеровский р-н, Петропавловка 2 с, Барбашова ул, д. 42
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №103 от 07.02.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Скважина Администрации 2- Петропавловского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632253, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с, Барбашова ул, д. 42 (р-он местонахождения Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632253, Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с, кран скважины
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	001506 БТСТ 28.02.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	28 февраля 2019 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Гл администрации с/совета Кудашев В У
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темп-ра окружающей среды: °C Темп-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) **	X Y с. ш. в. д. ГГ ММ СС
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 февраля 2019 г. 15 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Драчёва Н.Н./



Руководитель ИЛЦ _____ Е.Г. Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	КСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 035089				
Объем (количество) пробы	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	18 февраля 2019 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 февраля 2019 г.	Окончание:	1 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001506 БТСТ 28.02.2019	Вода холодная питьевая				
	ОПН	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	ГОСТ 4 2 1018-01
	ОЖН	отсутствует	Отсутствует	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4 2 1018-01
	ТКО	отсутствует	Отсутствует	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4 2 1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	КСО, Татарский, Татарск, Садовая д. 109				
Номер направления	ПЗ 035090				
Объем (количество) пробы	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 февраля 2019 г.	16	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 февраля 2019 г.	Окончание:	5 марта 2019 г.	
Средства измерений: анализатор жидкости "ФЛЮИД 1 02-3М" Св. № 413741 от 31.07.2018 до 31.07.2019					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001506 БТСТ 28.02.2019	Вода холодная питьевая				
	ЖПВ	$\leq 0,025$	$\leq 0,50$	мг/л	ПНД 14.112.4.158-2000
	Нитраты	$\leq 0,005$	$\leq 0,10$	мг/л	ПНД 14.112.4.126-98
	Фосфаты	$\leq 0,0005$	$\leq 0,25$	мг/л	ПНД 14.112.4.182-02

Дополнительные сведения:

