



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sunepidatatarak@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 148000848.26.03.2019 от 26.03.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Станция водоподготовки Администрации 2-Петропавловского сельсовета Венгеровского района НСО.
7. **Адрес объекта:** 632253, НСО, Венгеровский р-н, Петропавловка 2 с
8. **Место (адрес) отбора:** станция водоподготовки; Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 2480 от 22.03.2019г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:

О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarski@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2480 от 22 марта 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Администрация Петропавловского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области
1.2	Адрес	632253, НСО, Венгеровский р-н, Петропавловка 2 с, Барбашова ул, д. 42
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №157 от 14.03.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Станция водоподготовки Администрации 2-Петропавловского сельсовета Венгеровского района НСО
2.2	Адрес объекта	632253, НСО, Венгеровский р-н, Петропавловка 2 с (р-он местонахождения: Венгеровский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Венгеровский р-н, Петропавловка 2-я с, станция водоподготовки
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	002370.БТ.19.03.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	19 марта 2019 г. 09 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Кудашев В.У.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	19 марта 2019 г. 14 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Драчёва Н.Н./



Руководитель ИЛЦ

Е.Г. Романова
 Е.Г. Романова

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	ИСО: Татарский, Татарск, Садовая, д. 102				
Номер направления:	ПЗ 035527				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19 марта 2019 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	19 марта 2019 г.	Окончание:	20 марта 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002370.ВТ.19.03.2019	Вода холодная питьевая				
	СМЧ	нетов 1	< 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	СБЗ	отсутствует	Отсутствует	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТЭК	отсутствует	Отсутствует	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

